

*De conformidad con la cláusula 1.4. del pliego de condiciones, las objeciones y/o aclaraciones respecto al pliego de condiciones del presente proceso de compra debían remitirse dentro de los **tres días hábiles** posteriores a su publicación.*

No obstante, con el fin de colaborar a los potenciales oferentes consultantes y obtener así el mejor servicio posible según las necesidades de la ASADA Malinches de Pinilla, se aclara:

Contratación: AMP-PD02-01-25: Construcción de estación y red de bombeo para Planta Desaladora

Fecha visita: 12/08/2025 10:00 a.m.

Objetivo de la visita: Verificar en sitio las condiciones de las instalaciones a intervenir y las áreas donde se van a realizar los trabajos.

Oferentes que participaron de la visita:

- V&P
- PREVASSA
- Proyectos TURBINA
- TECNIAGUAS
- ALROTEK

Consultas realizadas durante la visita:

1. ¿Las bombas especificadas tienen que ser únicamente de la marca Grundfos o se puede ofertar de otra marca con las mismas especificaciones y armada de fabrica igualmente? (ALROTEK)

R/ Sí, deben ser de la marca especificada; ya que, la selección de marca y modelo obedeció a un proceso de diseño detallado que tomó en cuenta entre otras cosas: costos iniciales, costos de mantenimiento e interacciones con la planta desaladora completa desde la toma de mar y hasta el tanque de almacenamiento.

2. ¿El generador eléctrico debe ser igualmente de la marca especificada o se puede ofertar otra marca? (PREVASSA)

R/ Sí, deben ser de la marca especificada; ya que, la selección de marca y modelo obedeció a un proceso de diseño detallado que tomó en cuenta entre otras cosas: costos iniciales, costos de mantenimiento e interacciones con la planta desaladora completa desde la toma de mar y hasta el tanque de almacenamiento.

3. Hay una confusión con la potencia de las bombas, debido a que en el cartel se indica que cada bomba debe ser de 20 hp, pero en la especificación técnica indica que son de 25 hp, por favor aclarar. (ALROTEK)

R/ El valor que se debe leer es de los 20 hp que es el mismo valor que se reporta en la ficha técnica del sistema de bombeo.

4. ¿El equipo dosificador de cloro, se puede ofertar igualmente en otra marca con las mismas especificaciones? (ALROTEK)

R/ Sí, deben ser de la marca especificada; ya que, la selección de marca y modelo obedeció a un proceso de diseño detallado que tomó en cuenta entre otras cosas: costos iniciales, costos de mantenimiento e interacciones con la planta desaladora completa desde la toma de mar y hasta el tanque de almacenamiento.

5. Consultan sobre la alternancia de las bombas y sobre los puntos de operación del sistema de bombeo. (ALROTEK)

R/ Se le confirma al oferente lo mismo que indica el pliego sobre la cantidad de bombas y el esquema de operación donde una de las bombas se mantiene apagada de manera alterna.

6. Consulta sobre detalles generales de la acometida eléctrica. (PREVASSA, V&P)

R/ Se explica que la acometida eléctrica deben tomarla del cuarto eléctrico principal de la nave, la cual se encuentra a 35 m aproximadamente

7. Consultan sobre la tensión que tendrá la acometida eléctrica si 460 V o 480 V. (ALROTEK)

R/ Se aclara que la tensión es 480 V.

8. Consultan sobre los métodos de perforación y/o zanjeo para instalación de tubería. (ALROTEK)

R/ Se aclara que se permiten ambos métodos de perforación, pero que, por facilidad y tipo de tubería, la opción de perforación es más noble para el proyecto.

9. Consultan sobre distancia de tramos de tubería y diámetros. (PTRUBINA)

R/ Se les aclara que el diámetro de tubería en su mayoría es de 10 pulgadas, y con la distancia se les redirige a los planos donde se indican estos detalles con claridad.

Consultas realizadas por medio de correo electrónico:

10. Quería saber si nos podían enviar los machotes de las declaraciones juradas que piden en esta licitación, así como el excel para desglose de ofertas con el formato requerido. (SAUBER)

R/ No es necesario seguir un machote, pero si se desea utilizar por facilidad se carga a la página web un machote para las declaraciones juradas.

11. Me pueden indicar la nueva fecha de recepción de ofertas y las aclaraciones o cambios que se han dado para la contratación AMP-PD02-01-25_Construcción de estación y red de bombeo para Planta Desaladora_V7. (PREVASSA)

R/No se han dado cambios en la fecha de recepción de ofertas. Las aclaraciones son las que se indican en este mismo documento. No se ha dado ningún cambio en el pliego de condiciones, solo aclaraciones.

12. ¿Para la contratación AMP-PD02-01-25_Construcción de estación y red de bombeo para Planta Desaladora se permite la participación en figura de CONSORCIO? (PREVASSA)

R/El pliego de condiciones no habilita esta posibilidad ni incluye disposiciones que regulen la forma en cómo se analizarían las ofertas consorciadas.

13. Nos pueden facilitar el Anexo No.01, ya que nos ha sido posible descargar, nos da un error. (PREVASSA)

R/ Se verifica y no presenta ningún error de descarga. Se le adjunta al oferente por correo el mismo archivo que está en la página web de la publicación.

LISTA DE ASISTENCIA